



MĚSTSKÝ ÚŘAD PÍSEK

Velké náměstí 114
odbor životního prostředí a VLHZ
pracoviště Budovcova 207
397 19 Písek

Telefon: 382 330 555

Fax: 382 330 550

E-mail: e-podatelna@mupisek.cz



Obec Králova Lhota
Králova Lhota čp. 59
398 04 ČIMELICE

ČÍSLO JEDNACÍ

ZP01/2010/21319/7/NC

VYŘIZUJE / TEL

Černická Naděžda Ing. / 382 330 653

V PÍSKU DNE

13.10.2010

Spisový znak: 231.1 V 5

Dostavba a rozšíření vodovodu Králova Lhota

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Písek, odbor životního prostředí a VLHZ jako příslušný orgán státní správy dle § 7 odst. 2) a § 61 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 15 odst. 4 vodního zákona, všechny ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e

v souladu s ust. § 115 vodního zákona, § 47 správního řádu a § 112 stavebního zákona, že na základě žádosti **Obce Králova Lhota (IČ 00249785)**, se sídlem Králova Lhota čp. 59, 398 04 Čimelice, podané dne 15.6.2010 a doplněné dne 22.9.2010

bylo zahájeno řízení

o vydání povolení dle § 15 odst.1 a 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona, a to k provedení stavby vodního díla „**Dostavba a rozšíření vodovodu Králova Lhota**“ dle projektu zpracovaného Ing. Jiřím Jiruškou (ČKAIT 0500092) v 04/2010.

Stavba řeší v k.ú. Králova Lhota výstavbu :

- zemního vodojemu 2x 50 m³ - na pozemku p.č. 978/1, o půdorysných rozměrech 9,22 x 7,26 m, částečně zapuštěný, zahrnující vstupní komoru, 2 akumulární komory a armaturní komoru s AT stanicí;
- úpravny vody - umístěna v 1. NP vodojemu, zahrnující jímku surové vody o objemu min. 5 m³, třístupňový separační proces úpravy vody - technologické zařízení na úpravu vody, tj. odradonovací zařízení, filtrace, denitrifikační stanice, dávkování chemikálií na snížení manganu, dusičnanů, úpravu pH, dezinfekce v UV reaktoru a hygienické zabezpečení upravené vody;
- odpadní jímky- na vody z praní filtrů a při odkalení vodojemu- z PP o objemu 22,7 m³;
- výtlačného řadu 1 - napojen na pozemku p.č. 1322/2 ve staničení 0,232 km na stávající řad z vrtu Pazderna a odtud bude pokračovat z IPE potrubí 63 mm v délce 231 m do akumulární jímky surové vody v ÚV;
- výtlačného řadu 2 - z vrtů KL 1 a KL 2 s napojením na výtlačný řad 1 na pozemku p.č. 1322/1, který vede do ÚV; bude z IPE 63 mm v délce 540 m;
- nových rozvodných řadů - řad 1 (přívodní) - v délce 267 m, z potrubí IPE 110
 - řad 2 (přívodní) - v délce 371 m, z potrubí IPE 90
 - řad 3 - v délce 125 m, z potrubí IPE 90
 - řad 4 - v délce 317 m, z potrubí IPE 90
 - řad 5 - v délce 162 m, z potrubí IPE 90

- řad 6 - v délce 140 m, z potrubí IPE 90
- řad 7 - v délce 40 m, z potrubí IPE 90
- řad 8 - v délce 439 m, z potrubí IPE 90
- řad 9 - v délce 96 m, z potrubí IPE 90
- řad 10 - v délce 237 m, z potrubí IPE 90
- řad - rozšíření 1 - v délce 106 m, z potrubí IPE 63
- řad - rozšíření 2 - v délce 176 m, z potrubí IPE 63

Stavba je navržena v k.ú. Králova Lhota na pozemcích :

- dle KN p.č.: 978/1, 1322/2, 1322/1, 1084/21 (dle PK 1084/3, 1326/1, 1060/2), 1060/22 (dle PK 1326/3), 1060/21, 1325/1 (dle PK 1325), 1003/2 (dle PK 1003/2, 997/1, 996, 995, 985, 24), 1305/3 (dle PK 1305/3), 1305/16 (dle PK 1305/3), 1307/1 (dle PK 1307), 1328/1 (dle PK 1328), 51, 1305/15, 1319 (dle PK 1317), 389/3, 392 (dle PK 392), 101 st., 397/1, 397/2, 401/22, 3/5 st., 3/2 st., 86/1, 87 (dle PK 86/1 a 87)), 1326/1 (dle PK 1060/2).

S odvoláním na ust. § 112 stavebního zákona se upouští od místního šetření i ústního jednání.

S podklady pro rozhodnutí se lze po tuto dobu seznámit na odboru ŽP a VLHZ MěÚ Písek, kancelář č. 128, nejlépe vždy v pondělí a ve středu nebo po telefonické domluvě i v jiný den.

Účastníci řízení mohou své námítky ke shora uvedenému řízení vznést **nejpozději do 23. listopadu 2010**, jinak na ně nebude možno vzít zřetel. Ve stejné lhůtě mohou podat svá stanoviska i dotčené orgány .

Upozorňujeme, že při doručování rozhodnutí bude využito ust. § 115 odst. 8 vodního zákona, který umožňuje kromě vyjmenovaných účastníků doručovat rozhodnutí veřejnou vyhláškou v obcích, v jejichž územních obvodech jsou zájmy účastníků dotčeny.

otisk úředního razítka

Ing. Miloslav Šatra

vedoucí odboru životního prostředí a VLHZ

v.z. Ing. Naděžda Černická

vedoucí oddělení vodního hospodářství

Rozdělovník :

a) účastníci řízení :

- stavebník – Obec Králova Lhota
- ostatní : (jako liniová stavba a řízení s velkým počtem účastníků řízení je v souladu s ust. § 115 odst. 8 vodního zákona doručováno veřejnou vyhláškou)
 - vlastníci pozemků, na kterých bude stavba zřízena
 - vlastníci inženýrských sítí v zájmovém území
 - vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, kteří mohou být novou stavbou vodovodu přímo dotčeni;

b) dotčené orgány a ostatní na vědomí:

- MěÚ Mirovice, odbor výstavby a ÚP
- MěÚ Písek, odbor dopravy
- MěÚ Písek, odbor K a CR
- KHS ÚP Písek
- OÚ Králova Lhota - se žádostí o zveřejnění tohoto oznámení po dobu 30 dnů způsobem v místě obvyklým a po té navrácení zdejšímu odboru
- MěÚ Písek- oddělení starosty - se žádostí o zveřejnění tohoto oznámení po dobu 30 dnů způsobem v místě obvyklým a po té navrácení zdejšímu odboru
- vlastní – do spisu