



# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

V Písku dne 15. 12. 2020

Č. j.: KHSJC 37024/2020/HOK PI-PT-ST  
Sp. značka: S-KHSJC 37024/2020

## ROZHODNUTÍ

### o omezení používání nejakostní pitné vody

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen „KHS Jč kraje“) jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví – správní úřad podle § 82 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, rozhodla v řízení podle § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb. takto:

**Obci Králova Lhota, 39804 Králova Lhota 56, IČO: 00249785, jako provozovateli vodovodu pro veřejnou potřebu Králova Lhota (dále jen „provozovatel“)**

**s e o m e z u j e**

**používání nejakostní pitné vody z vodovodu Králova Lhota,  
zásobujícího obec Králova Lhota.**

**Závada v jakosti pitné vody spočívá v překračování limitu – nejvyšší mezní hodnoty (NMH) v ukazatelích trihalomethany a trichlormethan.**

**Pitnou vodu nelze používat k přímé spotřebě pitím, k vaření, k přípravě jídel a nápojů a v potravinářství.**

**Pitnou vodu lze používat k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem a k dalším účelům lidské spotřeby.**

**Provozovatel je povinen kontrolovat i nejakostní pitnou vodu.**

**Omezení používání nejakostní pitné vody platí do doby odstranění závady.**

V souvislosti s výše uvedeným se **dále stanoví:**

Spotřebitelům, kterým je dodávána voda z vodovodu Králova Lhota, **musí být trvale přístupná informace o tomto rozhodnutí a výsledcích prováděných rozborů pitné vody.**

**Termín:** po celou dobu platnosti tohoto rozhodnutí.

## **Odůvodnění:**

Podle výsledků rozborů pitné vody z vodovodu Králova Lhota zaslaných do Informačního systému pitné vody orgánu ochrany veřejného zdraví jsou překračovány limity stanovené vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 252/2004 Sb.“) v ukazatelích trihalomethany a trichlormethan a to téměř ve všech rozborech. V období od srpna do prosince 2020 se obsah trihalomethanů pohybuje v rozmezí 72,9 – 559,5 µg/l a obsah trichlormethanu v rozmezí 20,9 – 145,8 µg/l a tudíž je zřejmé, že doposud realizovaná nápravná opatření nejsou dostatečně účinná.

Vyhláška č. 252/2004 Sb. stanoví hygienický limit pro trichlormethan 30 µg/l a definuje limitní hodnotu pro trihalomethany 100 µg/l. Limitní hodnota trihalomethanů se vztahuje na součet kvantitativně zjištěných koncentrací trichlormethanu, tribrommethanu, dibromchlormethanu a bromdichlormethanu. Cílem je dosažení co nejnížší hodnoty - bez snížení účinnosti dezinfekce. Limit je stanoven jako nejvyšší mezní hodnota.

KHS Jč kraje rozhodla na základě výše uvedeného a v souladu s oprávněním, které jí dává § 84 odst. 1, písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., omezila používání nejakostní pitné vody tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Podle ustanovení § 84 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. je provozovatel povinen informovat KHS Jč kraje o odstranění závady a dodávka pitné vody může být v plném rozsahu obnovena teprve poté, co je orgánu ochrany veřejného zdraví předložen důkaz, že je závada odstraněna. Dokladem o odstranění závady budou alespoň 3 protokoly o rozborech vody prokazující, že v ukazatelích trihalomethany a trichlormethan je splněn limit stanovený vyhláškou č. 252/2004 Sb. a že hodnoty vykazují setrvalý stav.

Podle § 94 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. se řízení podle § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb. zahajuje doručením rozhodnutí.

## **Poučení:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů po jeho oznámení, k Ministerstvu zdravotnictví v Praze, které o odvolání rozhodne, a to cestou KHS Jč kraje, u níž se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

*„otisk úředního razítka“*

Mgr. Markéta Končická  
vrchní referent oddělení HOK PI-PT-ST

## **Obdrží:**

Obec Králova Lhota, 39804 Králova Lhota 56, ID datové schránky: s87ani4